МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ГУСЕВО
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(МБОУ «ООШ С ГУСЕВО»)

улица Школьная, дом 19, село Гусево, Тел: (845-50) 3-26-17
e-mail: krassclgusevo@yandex.ru

от 16.08.2021 г №189

Главному государственному инспектору
Красноармейского района Саратовской области
по пожарному надзору подполковник внутренней службы
Самойлову Сергей Сергеевичу

Уважаемый Сергей Сергеевич!

Во исполнение предписания от 31.08.2020 № 33/1/1, выданного отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Красноармейскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области, направляем в Ваш адрес отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения проверки.

ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села Гусево Красноармейского района Саратовской области», расположенного по адресу: 412818, Саратовская область, Красноармейский район, село Гусево, ул. Школьная дом 19

Срок исполнения предписания «16» августа 2021г.

Информация по исполнению предписания:

№	Нарушения, указанные в предписании	Исполнено, частично исполнено, не исполнено (указать)	Мероприятия, документы, подтверждающие исполнение данного пункта
1	Не обеспечивается проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-	исполнено	Заключен договор №116-СРТ/АПС от 30.04.2021 с ООО «ЦЕНТРПРОМБЕЗОПАСНОСТИ» на техническое

	предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре).		обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.
2	Не обеспечивается исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре в выключенном состоянии).	исполнено	Работа по монтажу автоматической пожарной сигнализации выполнена в рамках договора №74/20-А от 20.02.2020 с ООО "АВиТА" на сумму 29700 рублей.
3	Отсутствует акт проверки работоспособности систем и средств, противопожарной защиты объекта.	исполнено	Акт технического состояния АПС объекта от 07.06.2021 с представителями ОО «ЦЕНТРПРОМБЕЗОПАСНОСТИ» имеется.
4	Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения с составлением протокола проверки. Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводиться не реже 1 раза в год.	исполнено	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения здания выполнена в рамках договора № 32/21-А от 22.07.2021 с ООО "АВиТА" на сумму 20000 рублей.

Директор МБОУ «ООШ с. Гусево» Т.В. Бондарева