



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86 E-mail root@gumchs.saratov.ru
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КРАСНОАРМЕЙСКОМУ РАЙОНУ
3 мкр, д. 4 (пождепо), г. Красноармейск Саратовская область, Россия, 412800 Тел.: 2-72-01

Предписание № 15/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Основная общеобразовательная школа села Гусево

Красноармейского района Саратовской области»

в лице директора Бондаревой Татьяны Владимировны

Главный государственный инспектор Красноармейского района Саратовской области по пожарному надзору подполковник внутренней службы Самойлов С.С. и государственный инспектор Красноармейского района Саратовской области по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Медиченко Е.В. в период с 10 часов 20 минут 02 марта 2015 г. по 15 часов 10 минут 16 марта 2015г. провели плановую выездную проверку с целью надзора за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села Гусево Красноармейского района Саратовской области» объекта защиты по адресу: Саратовская область Красноармейский район село Гусево улица Школьная, 19.

Проверка проведена совместно с директором Бондаревой Т.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	система пожарной сигнализации объекта не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия дежурного персонала	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2016г	
2	не обеспечивается проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре)	п.63 Правил противопожарного режима в РФ;	01.03.2016г	
3	не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения с составлением протокола проверки. Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ.	01.03.2016г	

4	помещения различных классов функциональной пожарной опасности (чердачное помещение и лестничный марш) должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (люк ведущий в чердачное помещение не противопожарный)	п.7.4 п.7.20 СНиП 21-01-97*;	01.03.2016г	
5	отсутствуют указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения водоема, являющимся источником наружного противопожарного водоснабжения	п.55 Правил противопожарного режима в РФ	01.03.2016г	
6	под лестничным маршем ведущим на второй этаж (левого крыла здания, по отношению входа в здание) хранятся горючие материалы	п. 23. к) Правил противопожарного режима в РФ	01.03.2016г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Главный государственный инспектор
Красноармейского района Саратовской области
по пожарному надзору
подполковник внутренней службы

государственный инспектор
Красноармейского района Саратовской области
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы



С.С. Самойлов

Е.В. Медиченко

Предписание для исполнения получил:

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа села Гусево
Красноармейского района Саратовской области»

Стул

Т.В. Бондарева

« 16 » марта 2015 г.